



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 6/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 6 от "26" января 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "29" января 2021 г. по 13 ч. 00 мин. "19" февраля 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Попова, 60

совместно с исполняющим обязанности заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» Петровой Валентиной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют вторые рассредоточенные эвакуационные выходы из групповых ячеек, расположенных на втором этаже	СП 1.13130.2020 п. 4.2.16, п.5.2.4, п. 5.1.3 (п. 4.2.16 При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено... п. 5.2.4 При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением. п. 5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.) п.1.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261	01.12.2022	

2	Потолок в спальном помещении групповой ячейки № 4 отделан материалом (ДВП), показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.7 - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2). п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.02.2022	
3	Часть стены музыкального зала отделана материалом (фанера) не соответствующим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1. п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.02.2022	
4	Для отделки стен обоих лестничных клеток, коридора у музыкального зала и коридора второго этажа применены материалы (обои) не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материалов для лестничных клеток – не более КМ0, для коридоров – КМ1).	п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.02.2022	
5	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 (п.4.3.12 - В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) п. 110 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.02.2022	
6	Выход на кровлю с лестничной клетки не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	п.7.7 СП 4.13130.2013 (В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.) п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,  
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору)  
"19" 08 2021 г.



Предписание для исполнения получил:  
И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 21»  
Петрова В.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)

"19" 08 2021 г.

(подпись)